

# Brand- och säkerhetsrutiner för Medicinska och geriatriska akutkliniken, sektionen för akut internmedicin

Genomgång med all personal sker på kliniken en gång per år samt vid nyanställning. All personal skall genomgå brand- och säkerhetsutbildning på Brandförsvarets övningsfält, vart fjärde år.

## Brand:

- På displayen i taket visas *brandlarm* samt larmsignal ljuder. Detta kan vi inte stänga av.
- Larmtelefon 112, samt 31100 till växel för att få evakueringshjälp. Tala om *var det brinner*, och *varifrån du ringer*.
- *Rädda, larma, varna, släck.*
- *Stäng in branden.*
- Samling i *receptionen* hos koordinatorsjuksköterskan, som iförd *varselväst* leder arbetet med evakuering samt har kontakten med räddningstjänsten. Om möjligt medtag liten bärbar dator med patientinformation.
- *Varselvästen* hänger i receptionen, tillsammans med instruktioner på väggen ovanför västen.
- En personal *möter upp* räddningstjänsten vid Södra entrén.
- Brandlarmsknappar finns fem stycken på avdelningen. Dessa är placerade vid entrén, vid nödutgångarna samt utanför konferensrummet.
- *Blockera ej nödutgångarna.*
  
- Vattenposter finns fyra, en vid varje utgång. *Vrid på huvudkranen för vatten och rulla ut slangen.*
- Skumsläckare finns i korridoren mitt emot receptionen. *Drag ut sprinten, rikta munstycket mot elden och tryck in handtaget.*
- Utrymningsvägar finns fyra, en i varje hörn av avdelningen.
- *Uppsamlingsplatser* är utanför Södra entrén, inne på koagulationsmottagningen och vid stora konferensrummet. För koagulationsmottagningen till vänster ut i korridoren, upp på plan 11. (Nödutgång via trapphuset.)
- Eventuell evakuering av sängliggande patient, ska ske antingen med hela sängen eller med enbart madrass. Vid evakuering med madrass ska patienten spännas fast med remmar. Remmarna finns på madrassens sidor, instoppade i små fickor. På madrassens sidor finns också handtag som ska användas att dra madrassen med vid evakuering.
- Blinkande lysrör är en brandfara och skall anmälas till FIXA på nr 44000.

- Brandfarlig vätska förvaras i skåp i låst förråd. En flaska ytdesinfektion får förvaras i närförråd på varje sal.
- Sprinkler och rökdetektorer finns i taket på kliniken.
- Tre portabla syrgastuber hänger på väggen mellan gul modul och närlab.
- Avstängning för syrgasförsörjning finns på väggarna i korridoren. Vårdlagen ansvarar för sin syrgassektion.
- *Gaslarm* visas på display i taket, t.ex. högt eller lågt tryck. Gå till huvudskåpet vid receptionen, läs instruktionerna i skåpet och ring FIXA 44000 eller 09 växeln, för hjälp.
- *Vid brandlarm på Koagulationsmottagningen skall utrymning ske till nästa brandcell dvs in till MAVA alternativt ut genom entrédörren. Följ utrymningsvägen till vänster via trapphuset till plan 11.*

## Säkerhet:

- Entrédörren är låst vardagar mellan kl 18.00 och 07.30 samt helger mellan kl 15.00 och 08.00. Vid behov kan man låsa dörren snabbt med en strömbrytare vid receptionen, på väggen bakom samordnarna, mittemot patientköket.
- Dörrar försedda med kortläsare låses upp vid brandlarm.
- Nödutgångar är låsta och låses upp automatiskt vid brandlarm, kan dock alltid öppnas med nödhandtaget.
- E-tjänstekortet fungerar som passerkort till alla dörrar på kliniken. Till medicinrummet har sjuksköterskorna även en egen kod.
- Kvarglömda tillhörigheter skall låsas in i det höga skåpet med kortläsare mittemot receptionen. Ett litet värdeskåp finns i förrådet där man kan låsa in smycken, plånböcker etc i försluten värdepåse med ifylld blankett. Påsar och blanketter med instruktion finns i stora värdeskåpet. Efter tre månader kastas ej uthämtade tillhörigheter.
- Små värdeskåp för patienterna finns i varje patientgarderob. Nyckel finns att kvittera ut i nyckelskåpet i förrådet. Skriv i översikten i Patientjournalen att värdeskåpsnyckel är utlämnad så att vårdlagen/samordaren uppmärksammar att nyckel återlämnas vid patientens utskrivning.
- Personal får medtaga eget lås till omklädnings-skåpet samt till postfack/väskskåp på avdelningen.
- *Överfallslarm* finns att hämta i apparatförrådet. Signera på lista. OBS kontrollera vid utkvittering att larmet fungerar, se instruktion. Särskilt viktigt att bära larm när du arbetar på MOA, men rekommenderas att all personal använder. För att larma *håll in knappen en stund*.
- Knapp för kontroll/återställning av överfallslarm är placerad vid flexklockan.
- Knapp för *hjärtstoppslarm*, är placerad vid flexklockan samt på akutrummet. *Röd* knapp vid larm, *grön* vid återställning och *gul* endast vid larmtest. Larmet går till medicinmellanjour och narkosläkare.
- Ge akt på främmande personer, fråga vilket ärende man har. Vid behov ring *polis tfn* 11414, om det är akut *tfn* 112. Ring *väktare* 070-243 95 70 alternativt sökare 91029. Vid akut hjälp ring 05000 som är ett bråttomnummer och bryter ev pågående samtal hos väktaren. Växeln: telefonvakten US tfn 31100

- Förvirrad patient med tendens att avvika förses med extra id-band med namn och telefonnummer till avdelningen. Ge akt på personliga kännetecken. Ring växel, polis eller väktare för hjälp. För telefonnummer se ovan.
- Vid *bombhot* - se åtgärder vid akuta situationer. Under alla skrivbordsunderlägg finns en checklista att fylla i vid hot. Kasta skrivbordsunderlägget på golvet, och/eller gör kollegor uppmärksamma på att du fått ett sådant telefonsamtal.
- Synergi-/avvikelsesrapport skall skrivas när något utöver det normala händer.
- RH-check av all verksamhet sker en gång per år av chefer tillsammans med personal för respektive ansvarsområde.
- *Röd katastrofpärm* samt *blå pärm med reservrutiner* finns på hyllan till höger på röda väggen vid torget.

Brand- och säkerhetsombud på sektionen för akut internmedicin är Niklas Sjørud och Niaz Baban

Revisionshistorik:
2016-02-08 Uppdatering av klinikens namn till Medicinska och geriatriska akutkliniken, samt att dokumentet gäller sektionen för akut internmedicin.
2016-06-16 Revidering av text, i punkt 1, lagt till samlingsplats. Punkt 6 placering av varselväst ändrad. Punkt 14 nytt innehåll enligt ändrade rutiner. Nya brand- och säkerhetsombud. Förlängd giltighetstid, godkänd av Kerstin Arbring, verksamhetschef.